

检验报告

No Zb201940463



受检单位名称 江苏百舟安全科技有限公司

产品型号名称 SY-ST 消防员水域救援手套


检验类别 委托检验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

№ Zb201940463

共 02 页 第 01 页

产品名称	消防员水域救援手套	型号规格	SY-ST
受检单位	江苏百舟安全科技有限公司	商 标	/
生产单位	江苏百舟安全科技有限公司	检验类别	委托检验
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
委托单位	江苏百舟安全科技有限公司	受理日期	2019 年 10 月 18 日
样品数量	2 副	生产日期	2019 年 03 月
检验依据	《消防水域救援个人防护装备试验大纲》		
检验项目	全检		
检 验 情 况	<p style="text-align: center;">检验情况见《检验结果汇总表》。</p> <div style="text-align: right;">  检验检测专用章 签发日期 2019年12月9日 </div>		
备 注	供内部使用。		

批准:

王静

审核:

诸岩

编制:

王静

检验结果汇总表

生产单位：江苏百舟安全科技有限公司

No Zb201940463

产品型号：SY-ST

共 02 页 第 02 页

序号	检验项目	检验结果
1	结构	消防员水域救援手套由外层、防护保暖复合层组合制成。手套的掌心 and 手指部位缝有用于增强外层耐磨性的材料。
2	款式	消防员水域救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，超出腕骨不少于 25 mm，且能限制杂物进入手套口。
3	质量 (g)	112 (一副)
4	灵巧性能	人员双手穿戴手套后，能对直径 9.5 mm、12.5 mm 和 16 mm 的绳索进行结绳作业。
以下空白。		

国家消防装备质量监督检验中心